

部屋分類	部屋番号		被害状況	対応	備考
事務室	情報処理センター事務室		ロッカー破損	未対応	派遣職員ロッカー破損、落ち着いたら購入。
			壁、窓側など多数亀裂あり		
			自習室受付システム（システム2009リース品）、ディスプレイ落下・破損	4月4日確認。	使えそうなので、そのまま利用予定
廊下	廊下		壁、窓側など多数亀裂あり		
			531・532側防火扉、鍵が壊れている（施錠不能）	管材係へ依頼中	修理必要
計算機室	計算機室	総合ネットワーク	nwadm21とUPSの接続に関してエラーが発生（UPS装置も確認必要）	4月5日、UPSバッテリー交換作業（リコー）	
			ネットワーク通信ラックの扉破損、ラックごと傾いている	見積もり依頼中（リコー）	代替ラックの調達また通信機器の移設を検討する必要
			TeraStation落下（バックアップ装置）	確認中	動作確認必要、必要に応じて修理対応
		事務システム	事務0Aサーバのディスプレイ落下・破損	未対応	交換必要→センターにあるもので代用予定
		情報処理センターシステム	NECクライアント端末1台落下（破損？）	4月8日NEC確認予定	修理必要
		空調機	メインの空調機、加湿不良（泉キャンパス貯水タンク破損のため）	3月29日に5号館に通水、臨時対応	随時、加湿状況の確認必要（4月5日、通水再度確認→OK、下水はだめ）
			予備の空調機、屋外機の破損のため利用不可	屋外機交換依頼を管材係に依頼済み	交換必要
教室	536教室		プリンタ2台落下（1-1、1-4）	4月5日、ゼロックス立ち会いのもと確認	1-1は利用可能になった。1-4はフレーム破損修復不能。
			空調機のパネルがはずれている	修復済み（3月30日）	
			天井・点検こう、開いている	修復済み（3月30日）	
	535教室（自習室）		下駄箱が転倒、扉もゆがんでいる	未対応	壁固定できないため、低いタイプ、購入必要。学生の利用を考慮して、できるだけ早く欲しい。
			机が転倒	修復済み（3月30日）	PCなど、確認必要
			天井・換気口、ズレている	修復済み（3月30日）	
			天井・点検口、開いている	修復済み（3月30日）	
	534教室		AVラックを固定していたものが外れている	未対応	
	533教室		机が転倒	修復済み（3月30日）	PCなど、確認必要
	537教室（教員専用）		パーティション破損	修復済み	
			ロッカー落下	修復済み	
			パソコン落下	修理必要（4月4日動作確認）	当面は運用から外して対応。
			壁、多数亀裂あり		
	532教室		エアコンのパネルがはずれている	修復済み（4月5日）	
			天吊モニタ、天井破損	4月4日・管材へ業務依頼	4月6日システムズ安全確認○
			プリンタ4台落下	4月5日、ゼロックス立ち会いのもと確認予定	6-1×、6-2○、6-3×、6-4○　　×レールが大きく曲がっているなど修復不能
	531教室		プリンタ3台落下	4月5日、ゼロックス立ち会いのもと確認予定	7-1、7-3、7-4　落下によりフレームごと破損のため利用不可
			天井・点検口、開いている（閉まらない）	4月4日・管材へ業務依頼	
倉庫	整理室		荷物落下、ロッカー転倒	修復済み	
	533倉庫		荷物落下	修復済み	
	534倉庫		荷物落下、掃除機壊れる	修復済み	掃除機購入必要
	535倉庫		荷物落下	修復済み	
	教員控室		荷物落下	修復済み	
	資料準備室		壁、多数亀裂あり		
			本棚落下、本棚扉破損	修復済み	壊れた扉は震災ゴミへ
			PC落下	修復済み	4月4日動作確認済み（NEC）
その他	システム2009動作確認		4月4日・5日にNECと確認		4月4日　落下したプリンタ以外は動作確認済み（NEC） 被害状況は次の通り 端末関連：端末6-23予備機交換。5-5運用から外した。プリンタ管理（第5用）オンデマンドPC予備機交換。受付システムディスプレイ破損しているがそのまま利用する。 サーバ関連：バックアップ装置エラー、交換済み（保守対応）、ネットワーク機器が傾いてい
	教室オーディオ機器		4月4日・5日にNECと確認		
	教室など蛍光灯確認		3月30日～31日、ユアテック調査・確認・修繕	修復済み（3月31日）	
センター外	森美智子研究室	総合ネットワーク	情報コンセント破損	4月7日確認・見積もり依頼	
	2号館1階	総合ネットワーク	ラック内異音	4月7日・故障・ファンの交換必要	ネットワークが停止するので、別途作業必要
	32M教室	総合ネットワーク	ネットワークコンセント（破損？）	確認必要	4月7日学務係より申告あり
	2号館5階　235教室	総合ネットワーク	ネットワーク利用不可（ケーブル破損？）	4月7日確認・修復	ケーブル確認必要、場合によっては工事
	就職係	総合ネットワーク	ネットワーク利用不可（ケーブル破損？）	4月7日確認・修復	ケーブル確認必要、場合によっては工事（暫定対応中）