

(寄宿舍 千葉氏より提出)

舎内・外被害等報告書



- 1F 厨房
- 食器消毒・乾燥機倒れる。
 - 食器 多少破損
 - 殺虫灯 くさり切れ ぶらさがり。
 - 倉庫内品、放散状態
- 2F
- 洗濯・乾燥機 (1機) 横倒し、1機ズレ。
 - 居室内、ロッカー本棚等、置き物散乱、倒れ。
- 3F
- 居室内、

浴

舎内、全面 停電・断水

- 浴室
- 浴槽内水、1/2 浴室脱衣所まで、あふれ溢れ浸し、
- 建物内
- ヒビ割れ等の拡大等、ドア多少のゆがみ

- 建物外
- 5~10cmの 舎外側へ斜設 北側道路側及び周辺
 - 校舎側との配管地工事つなぎ目等 割れ目地 うねりあり
ヒビ割れ(地面) 多数
 - 屋上エアコン等は無事、防水接着面等少々キレツあり
階段等、踏み段、うすく表面ヒビ割れ等目視する、